

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Управление АО "Крымтэц" АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПУНКТ ПРИЕМА ПИЩИ Участок Симферопольской ТЭЦ					
116 Техник 1 категории	<p>Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10.</p> <p>Рассмотреть возможность применения на рабочем месте системы воздушного душирования.</p> <p>Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>Отключать неиспользуемые секции электрических плит, по возможности занимать (котлами, кастрюлями, сковородками) всю их рабочую поверхность.</p>	Нормализация микроклимата			
117 Техник 1 категории	<p>Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10.</p> <p>Рассмотреть возможность применения на рабочем месте системы воздушного душирования.</p> <p>Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>Отключать неиспользуемые секции электрических плит, по возможности занимать (котлами, кастрюлями, сковородками) всю их рабочую поверхность.</p>	Нормализация микроклимата			
118 Кухонный рабочий	<p>Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10.</p> <p>Рассмотреть возможность применения на рабочем месте системы воздушного душирования.</p> <p>Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов.</p> <p>Отключать неиспользуемые секции электрических плит,</p>	Нормализация микроклимата			

1	2	3	4	5	6
119 Кухонный рабочий	<p>по возможности занимать (котлами, кастрюлями, сковородками) всю их рабочую поверхность.</p> <p>Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10. Рассмотреть возможность применения на рабочем месте системы воздушного душирования. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. Отключать неиспользуемые секции электрических плит, по возможности занимать (котлами, кастрюлями, сковородками) всю их рабочую поверхность.</p>	Нормализация микроклимата			
120 Кухонный рабочий	<p>Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10. Рассмотреть возможность применения на рабочем месте системы воздушного душирования. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. Отключать неиспользуемые секции электрических плит, по возможности занимать (котлами, кастрюлями, сковородками) всю их рабочую поверхность.</p>	Нормализация микроклимата			
Управление АО "КРЫМТЭЦ" АДМИНИСТРАТИВНО - ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ ПУНКТ ПРИЕМА ПИЩИ Участок Камыш-Бурунской ТЭЦ					
123 Заведующий производством	<p>Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10. Рассмотреть возможность применения на рабочем месте системы воздушного душирования. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. Отключать неиспользуемые секции электрических плит, по возможности занимать (котлами, кастрюлями, сковородками) всю их рабочую поверхность.</p>	Нормализация микроклимата			
124 Повар	<p>Внедрить режим труда и отдыха, разработанный с учётом указаний МР 2.2.8.0017-10. Рассмотреть возможность применения на рабочем месте</p>	Нормализация микроклимата			

1	2	3	4	5	6
	<p>системы воздушного душивания. Выполнить ревизию и дефектовку используемых на рабочем месте систем местной вентиляции, при необходимости - выполнить чистку вентходов, ремонт вентагрегатов. Отключать неиспользуемые секции электрических плит, по возможности занимать (котлами, кастрюлями, сковородками) всю их рабочую поверхность.</p>				
Управление АО "КРЫМТЭЦ"\СЛУЖБА АВТОТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ					
155 Слесарь по ремонту автомобилей	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
156 Слесарь по ремонту автомобилей	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			
157 Слесарь по ремонту автомобилей	Выполнить рационализацию режимов труда и отдыха работников с учётом указаний МР 2.2.9.2128-06, предусмотрев дополнительные удлинённые регламентированные перерывы в течение рабочего дня, при необходимости - с проведением специальных гимнастических упражнений.	Снижение вредного воздействия тяжести			

Дата составления: 10.12.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Технический директор - Первый заместитель генерального директора
(должность)



(подпись)

Пономарев Алексей Александрович
(ФИО)

18.01.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник службы охраны труда

(должность)

Начальник отдела кадров

(должность)

Начальник отдела труда и заработной

платы

(должность)

Ведущий инженер ПТО С(О)П АО

"КРЫМТЭЦ" "Симферопольская ТЭЦ" -

председатель Совета представителей первичных профсоюзных организаций АО

"КРЫМТЭЦ"

(должность)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4662

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Сибилев Василий Иванович

(ФИО)

Зайцева Елена Анатольевна

(ФИО)

Сухоярская Наталья Викторовна

(ФИО)

Пырхалева Мария Степановна

(ФИО)

Симонова Екатерина Сергеевна

(ФИО)

28.12.2020.

(дата)

28.12.2020

(дата)

28.12.2020

(дата)

18.01.2021.

(дата)

10.12.2020

(дата)